

安徽省民用建筑 防空地下室建设意见书

编号: 340553000720

根据《中华人民共和国人民防空法》、《安徽省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》和《安徽省人民防空工程建设与维护管理规定》(安徽省人民政府令第286号), 本项目经审查符合规划和政策要求。

签发机关:



签发日期: 2022年 11月 23日

安徽工程大学研究生公寓训练中心西区师生服务中心等项目
——工程训练中心(人防)

建设项目: _____

建设单位: 安徽工程大学

项目地点: 鸠江区北京中路

地上总建筑面积: 85503 M² 立项文号: _____

批准同步建设防空地下室

建筑面积: 4782.88 M² 防护等级: 核六 防化等级: 丙级

战时用途: 二等人员掩蔽所, 电话时用途: 汽车库

连通要求: _____ 口部数量: 7

批准易地建设人防工程

已缴易地建设费金额(大写): 无

遵守事项:

- 一、本意见书适用于本省行政区域内城市、镇规划区(含各类开发区及重要经济目标区)。
- 二、本意见书是城市、镇新建民用建筑(不含工业生产厂房及其配套设施)经审查符合人民防空要求、准予组织开工的法律凭证。
- 三、本意见书各项内容均不得擅自涂改。
- 四、建设单位应将本意见书纳入工程档案资料保管。
- 五、本意见书有效期一年,逾期自行失效。



备注:

注:按皖政【2017】2号文件,人防工程面积不足部分缴纳人防易地建设费。



安徽省人民防空工程施工图设计文件审查合格书

编号：16-2022-0062

工程名称	安徽工程大学研究生公寓工程训练中心西区师生服务中心等项目-工程训练中心（人防）			
人防工程编码	340207202207070101-DW002			
工程地址	芜湖市鸠江区北京中路			
建设单位	安徽工程大学			
设计单位	上海城乡建筑设计院有限公司	资质等级	人防工程乙级	
勘察单位	芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司	资质等级	工程勘察专业类岩土工程勘察乙级	
应建人防建筑面积	5986平方米	实建人防建筑面积	4782.88平方米	
工程类型	防空地下室	使用面积	4303平方米	
平时用途	汽车库	投资估算	1435万元	
掩蔽人数	3000人	口部数量	7个	
战时用途	建筑面积	防常等级	防核等级	防化等级
二等人员掩蔽所	4652.17	常6级	6级	丙级
移动电站	130.71	常6级	6级	不防化
人防工程审图机构技术审查人员会签（签名并加盖个人审图印章）				
建筑专业	结构、防护、隔震专业			
				

暖通、防化专业	给排水专业
	
电气、通信、电磁脉冲防护专业	审图机构技术负责人
	
人防工程审图机构审查意见	<p>经审查，本人防工程施工图设计文件满足国家和省、市相关规范、标准和文件要求，技术审查合格。</p> <p>审图机构：安徽省人防工程设计审查中心 法定代表人（签名）： 2022年7月28日</p>
	<p>该人防工程的建筑面积、战时功能、防护和防化等级满足人防主管部门要求，符合城市地下空间暨人防工程综合利用规划；设计、审图单位资质等级符合规定。</p> <p>审查人员（签名）： 2022年11月23日</p>
工程所在地人防主管部门意见	
备注	

注：本合格书原件一式四份，建设单位、人防工程审图机构各一份、工程所在地人防主管部门两份。